

旁站监理记录表

工程名称：江苏永鼎股份 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-011

日期及气候：2018. 12. 09 阴 1/8℃	施工单位：苏州高创特新能源发展股份有限公司 限公司
旁站监理的部位或工序：配电房入网高压柜打耐压	
旁站监理开始时间：2018. 12. 09 16:50	旁站监理结束时间：2018. 12. 09 17: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一、关键部位： 1、配电房入网高压柜打耐压 二、关键工序： 1、测试人员 2 人 2、测试机械：耐压测试仪 1 台。 3、测试顺序及方法：按照规范设计要求、操作指导书来测试。 三、监理情况： 1、现场测试人员已断开高压设备端子。 2、测试设备运行良好，仪器与测试设备通过专用线路连接可靠。 3、测试人员及单位有专业测试资质； 4、耐压测试电压符合规范要求，现场耐压数值为 30KV。 5、最终结果符合设计及规范要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 王明官 2018年 12月09 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。