

表 B. 13 旁站监理记录表

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: TJYG 01 ZH-B13-020

日期及气候: 2019.03.17晴	施工地: 光伏区
旁站监理的部位或工序: 箱变吊装	
旁站监理开始时间: 14:30	旁站监理结束时间: 15:00
施工情况: 现场施工人员 9 人, 安全员 2 名, 一台吊车, 一台板车。监理人员重点检查了现场吊装地质情况。同时还重点检查了工地使用的运输车辆作业许可证, 所有施工人员均佩戴安全帽。技术人员已进行了详细的技术交底。安装后箱变的位置及方向安装基本满足设计及规范要求。	
监理情况:	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注(包括处理结果):	
承包单位: <u>四川鲁能</u> 质检员: <u>韩树青</u> 日期: <u>2019年3月24日</u>	项目监理机构: <u>常州正衡</u> 旁站监理人员: <u>严贤</u> 日期: <u>2019年3月25日</u>

本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。