

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号: GHRC-CZZH-ZLPZ-04

日期及天气: 2019 年 03 月 17 日 多云 6~19℃	施工单位: 江苏中天科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 组件安装	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 17: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 组件开始安装, 2#屋面。 管理及施工人员均到位, 施工材料、设备机械均已准备齐全, 施工人员有 34 人。 组件安装前施工单位已对施工班组进行了技术交底。 监理现场检查组件安装的全过程, 监督现场施工人员组件安装的注意事项, 经查现场安装工艺符合要求。	
发现的问题及处理情况: 1、工人未带安全帽。 2、组件安装时部分工人脚踩组件。 以上问题经监理现场指出后施工单位已整改, 发监理通知单。	
旁站监理人员 (签字): 李青	2019 年 03 月 17 日

注 1.本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2.如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3.本表一式一份, 监理项目部留存。