

安全旁站监理记录表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

编号: SH-007

现场工作内容		上海航天电子通讯设备研究所 3.5.6.7.8.9 号楼组件吊装		
作业地点		研究所内		
作业项目 主要危险分析		危险系数较高, 存在安全隐患		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	技术交底已到位 监理工程师一名 卸装人员 17 人 施工方管理人员 1 名 专职指挥员 1 名		
	平面 布置	吊车操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 吊装车周围无安全隐患		
	安全 措施	安全帽、指示牌等		
现场 主要 问题	1: 警戒线内, 有人走动。		现场进行安全教育。周围安排专职人员看管 复验意见: 符合要求	
	整改结果: 已按要求执行。			
旁站 时间	开始	2019 年 04 月 3 日 9 时 0 分	对应 作业	正常
	结束	2019 年 04 月 3 日 16 时 30 分		正常

旁站监理人员 (签名): 汪金荣

作业负责人 (签名): 刘东方

