


旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 桓仁县大山坪风电项目.

编号: ZHJL-PZ-024

日期及气候: 2019年11月21日, 温度6℃~18℃	工程地点: 升压站.
旁站监理的部位或工序: 基础施工.	
旁站监理开始时间: 2019年11月21日, 9:00	旁站监理结束时间: 2019年11月21日, 12:30
施工情况: 现场施工人员6人, 施工设备, 吊车1台, 振动锤1台, 混凝土泵车1台, 安全员, 质检员现场指挥, 施工人员分工明确, 施工方法正确, 施工过程顺利, 未发生质量及安全事故, 施工C30, 高度14m.	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查施工现场安全防护到位, 施工用电设备安全可靠, 施工人员认真配置到位, 施工单位管理人员到位就位, 接触网安装完成, 监理验收合格, 回填浇筑砼, 检查商砼搅拌到场时间到浇筑完成未超过, 施工提前C30抹面强度足够, 且承压组实测砼厚度为195mm.	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
施工单位(章):  质检员: 孙家	项目监理部(章):  旁站监理人员: 朱晓冬 2019年11月21日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。