

旁站监理记录表

项目名称：赫章大山坪风电场项目

表号：FD-B13

编号：ZHJL-PZ-095

日期及气候：2020年07月14日 多云	工程地点：可东变电站
旁站监理的部位或工序： 高压电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
施工情况： 可东变电站进户高压电缆耐压试验， 交流变频耐压测试仪一台、电抗器3台、电容器2只。	
监理情况： 耐压电压是相间两倍，128kV，并全程跟踪旁站。	
发现问题： 试验设备接地不良。	
处理意见： 接地更换。	
备注： 操作符合规范要求	
施工单位（章） 质检员：_____	监理单位（章） 旁站监理人员：李福平 2020年07月14日



扫描全能王 创建