

旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-100

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020年6月16日 阵雨	工程地点: 7#风机位
旁站监理的部位或工序: 7#风机垫层毛石混凝土换填	
旁站监理开始时间: 2020年6月16日 11:00	旁站监理结束时间: 2020年6月16日 16:00
施工情况: 挖机一台, 换填深度2.5米, 换填毛石15车 加C15高混凝土振捣、无蜂窝。	
监理情况: 监理全程旁站	
发现问题: 未压实	
处理意见: 反复多次碾压	
备注: 无	
施工单位 (章)  质检员: 孙策 2020年10月16日	监理单位 (章)  旁站监理人员: 秦福年 2020年6月16日



扫描全能王 创建