

旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-101

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020年10月19日 小雨	工程地点: 12#、13#风机位
旁站监理的部位或工序: 12#、13#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 施工人员6人, 管理人员2人, 混凝土C25 1车, 为方 挖机一台, 发电一台, 振动泵一台。	
监理情况: 监理全程旁站。	
发现问题: 振捣无力。	
处理意见: 加强振捣。	
备注:	
施工单位 (章)  质检员: 孙吉 项目部落 2020年10月19日	监理单位 (章)  旁站监理人员: 秦福年 项目部落 2020年10月19日



扫描全能王 创建