

旁站监理记录表

表号: FD-B13

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-107

日期及气候: 2020年11月08日	工程地点: 2#风机位
旁站监理的部位或工序: 2#风机位基土回填	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 16:30
施工情况: 施工队1人, 挖机一台, 装载机一台.	
监理情况: 监理要求分层回填夯实, 压实	
发现问题: 压实不均	
处理意见: 重压一遍	
备注:	
 施工单位 (章) 质检员: 孙豪 2020年11月08日	 监理单位 (章) 旁站监理人员: 李福军 2020年11月08日



扫描全能王 创建