

旁站监理记录表

表号: FD-B13

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-109

日期及气候: 2020年11月15日 多云	工程地点: 1#风机位
旁站监理的部位或工序: 1#风机位基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 管理人员2人, 技术人员1人, 施工人员11人, 泵车一台、商混C40 596方。	
监理情况: 监理跟踪旁站。	
发现问题: 振捣无力。	
处理意见: 加强振捣。	
备注:	
施工单位 (章)  质检员: <u>李福平</u> 2020年11月16日	监理单位 (章)  旁站监理人员: <u>李福平</u> 2020年11月16日



扫描全能王 创建