

# 旁站监理记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: FCH01-PZJL-026

|                                                                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 04.10 晴 18/9°C                                                                     | 施工地点: 山东恒智信工程咨询有限公司                                                   |
| 旁站监理的部位或工序: 桩基基础AK05 (35KV输电线路)                                                           |                                                                       |
| 旁站监理开始时间: 14:20                                                                           | 旁站监理结束时间: 16:30                                                       |
| <p>施工情况:</p> <p>振捣棒二根 半10岁电钻一台 吊钩一副</p>                                                   |                                                                       |
| <p>监理情况:</p> <p>土方量=0.5m³ 浇筑量=2.1m³ 2人1人 2人1人 浇筑高度1.5m 浇筑(30抗拉钢筋) 现场检查用钢尺量测 浇筑量16.0m³</p> |                                                                       |
| 发现问题:                                                                                     |                                                                       |
| 处理意见:                                                                                     |                                                                       |
| <p>备注 (包括处理结果):</p> <p>浇筑量: AK05 22.35m³ 同新浇筑电杆 标准一致</p>                                  |                                                                       |
| <p>承包单位 (章):</p> <p>质检员: 华能共和5万千瓦风电项目</p> <p>日期: 2019年04月10日</p>                          | <p>项目监理机构 (章):</p> <p>旁站监理人员: 华能共和5万千瓦风电项目</p> <p>日期: 2019年04月10日</p> |