

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-027

日期及气候：09.10 多云 18/9℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：35kV集电线路及AV1土方回填			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：16:30	
施工情况： 柴油发电机一台、铲车一台、打夯机二台。			
监理情况： 施工人员已到位、机械配合人工进行回填、采取分层夯实、每300cm为一步、现场取样送实验室。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
 承包单位（章）： 质检员：[Signature] 日期：2019年09月10日		 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：[Signature] 日期：2019年09月10日	