


旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH10-PZJL-029

日期及气候：09.11 晴转小雨 22/11°C	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路 AN03 AN04 AN07 BN05	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：18:10
施工情况： 柴油发电机一台、铲车一台、打夯机一台。	
监理情况： 施工人员已到位，人工配合铲车进行回填，每层夯实，每步30cm为一层。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）：  质检员：_____ 日期：2019年09月11日	项目监理机构（章）：  旁站监理人员：_____ 日期：2019年09月11日