

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZJL-085

日期及气候：2019年10月17日 晴 -4-13℃

施工单位：山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序：升压站主变基础浇筑

旁站监理开始时间：9:46分

旁站监理结束时间：14:00

施工情况：
1. 施工准备：施工管理人员落实到位，砂为商品混凝土砂土为C35自卸料，坍落度实测为：195mm，振动棒为：插入式振动棒，条混凝土浇筑过程符合设计要求。

监理情况：
经检查了所用砂为混凝土自卸料：C35，检查坍落度为：195mm，浇筑过程模板牢固无漏浆，共使用混凝土：27m³，尚试块2组。

发现问题：
无

处理意见：
无

备注（包括处理结果）：
无

承包单位（章）：
质检员：王成
日期：2019年10月17日

项目监理机构（章）：
旁站监理人员：黄修春
日期：2019年10月17日