

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目  
编号：FH01-P2JL-090

日期及气候：2019年10月20日 -2℃-14℃  
施工单位：山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序：塔筒针基浇筑

旁站监理开始时间：15:30分  
旁站监理结束时间：18:15分

施工情况：  
浇筑人员5人，管理人员2人，设计桩为商品混凝土为：C35  
振捣棒1条，混凝土浇筑过程符合要求，设计塌落度为180±20mm  
浇筑人员与2019年10月20日，与施工方案一致。

监理情况：  
主要检查了商混为自卸混凝土标号为：C35，模板支撑  
牢固无漏浆，检查塌落度为：198mm，混凝土标号：C35，并见证块  
2块。

发现问题：  
无

处理意见：  
无

备注（包括处理结果）：  
无

承包单位（章）：  
质检员：王化  
日期：2019年10月20日

项目监理机构（章）：  
旁站监理人员：黄少青  
日期：2019年10月20日