

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-097

日期及气候：2019.10.24 天气：10℃~ -1℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：16#、17#箱变砼浇筑	
旁站监理开始时间：15:10	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：施工人数：12人，管理人员落实到位，上岗经过培训和技术交底；砼为商品砼强度等级为C35、砼浇筑过程符合要求。	
监理情况：经检查坍落度145mm，符合要求，有掺防冻防腐阻锈剂，砼配合比符合要求。留置试块2组，1组同条件养护1组标养。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 砼数量16m³。	
承包单位（章）： 质检员：王立 日期：2019年10月24日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房立 日期：2019年10月24日