

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F-GH-1-PZJL-127

日期及气候：2020.3.18 晴		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：14# 风机基础二次灌浆			
旁站监理开始时间：上午 9:00		旁站监理结束时间：11:10	
施工情况：施工人数 10 人；质量、安全管理人员已经到位，上岗经过培训和技术交底。灌浆搅拌机一台。灌浆用水现场烧水，用水量、搅拌时间符合要求。			
监理情况：灌浆料入模温度高于 10℃，符合规范要求，留置试块 2 组。基底清理干净。用料 3.1t。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位（章）： 质检员：  日期：2020 年 03 月 11 日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：  日期：2020 年 03 月 11 日	