

旁站监理记录表

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：WPQC-ZHJL -PZ-23

日期: 2019年12月17日 天气: 阴	施工单位: 中易建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 1 kV 低压电缆终端制作 (1#箱变)	
旁站开始时间: 2019年12月17日 7时00分	旁站结束时间: 2019年12月17日 11时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收, 基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☐ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全, 无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况: 无。	
旁站监理人员 (签字): 武从林 2019年12月17日	