

旁站监理记录表

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：WPQC-ZHJL -PZ- 026

日期：2019年12月18日 天气：晴转小雨

施工单位：中易建设有限公司（安装项目部）

旁站监理的部位或工序：10kV电缆头制作

旁站开始时间：2019年12月18日7时00分

旁站结束时间：2019年12月18日11时45分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是☒否☐已通过中间验收，基础及构筑物是☒否☐达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒否☐正确。
- 3、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。
- 4、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。
- 5、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。
- 6、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。
- 7、接地线连接安装是☒否☐可靠。
- 8、接线端子压接是☒否☐可靠。
- 9、相色标志是☒否☐正确。

发现的问题及处理情况：

个别施工人员制作过程中未佩戴安全帽
已批评教育整改。

旁站监理人员（签字）：钱从林

2019年12月18日