

旁站监理记录表

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：NJBT-ZHJL -PZ-35

日期：2019年12月17日 天气：晴	施工单位：中易建设有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟 土方回填	
旁站开始时间：2019年12月18日13时00分	旁站结束时间：2019年12月18日15时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☒否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计10人，满足是☒否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是☒否☐经监理认可；是☒否☐符合要求 7、回填作业对基础或其他隐蔽物是☒否☐造成损伤。	
发现的问题及处理情况： 	
旁站监理人员（签字）：武从林	
2019年12月18日	