

旁站监理记录表

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：ZHJL-NJBT-PZ-037

日期：2019.12.30

天气：阴

施工单位：中易建设有限公司

旁站监理的部位或工序：并网柜连接母排

旁站监理开始时间：12:00

旁站监理结束时间：13:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工单位施工人员 3 人，万用表一台、扳手六把；
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。



发现的问题及处理情况：

连接母排时，个别螺栓紧固不到位。

旁站监理人员（签字）：

孙悦

2019 年 12 月 30 日

注 本表一式一份，监理项目部留存。