

旁站监理记录

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 变配电工程

编号: YJPD-ZH-JLJL

承包单位	江苏远恒电力工程有限公司		
日期及气候	2020年.01.06.	5-12°	工程地点: 北园A区地下用户室.
旁站监理的部位或工序:	北园A区地下用户室高低压配电柜安装及送电调试.		
旁站开始时间	上午.10.	旁站结束时间	下午.11.20.
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1. 安全所护措施到位. 围栏警戒线到位. 2. 作业人员到位. 有上岗证. 安全员到位. 负责人到达现场. 3. 高低压配电柜检查无误. 绝缘电阻测试符合要求.			
旁站监理情况:			
旁站人员全程旁站. 严格按照规范进行施工.			
发现问题:			
意见和建议:			
备注:			
项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 徐耀生 2020年.01.月.06.日			

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建