

旁站监理记录

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 变配电工程

编号: YJPD-ZH-JLJL

承包单位	江苏国电电力工程有限公司常州分公司		
日期及气候	2020.1.3日	工程地点	北国路150亩经济适用房
旁站监理的部位或工序: A区地下用户变送电施工.			
旁站开始时间	上午.10.	旁站结束时间	下午.16.00.
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1. 北国A区地下用户变高至10kV送电施工. 安全措施到位. 围栏. 警戒线到位. 安全交底. 标识正确. 2. 所有施工人员和管理人员到位. 有现场交底和开列工作令. 项目经理人到场. 3. 送电设备齐全. 防护措施齐全.			
旁站监理情况:			
施工人员全部持证. 严格按照规范进行工作.			
发现问题:			
地坪建设未完. 地下配电箱有临时接驳.			
意见和建议:			
要求施工单位在送电前检查地坪建设情况. 若地坪配电箱工作后造成损坏.			
备注:			
项目监理机构 (盖章): 徐耀星 旁站人员 (签字): 2020 年 01 月 03 日			

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建