

旁站监理记录表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及气候: 2019.8.22 晴	施工单位: 江苏文正工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 1号屋顶条形基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 10:00
施工情况: 1、施工单位施工人员 15 人, 施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25, 共计 6m³。  	
发现问题: 无 处理意见: 无	
旁站监理人员 (签字): 严是贤 2019年 8 月 22日	