

旁站监理记录表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及气候: 2019.10.31 晴	施工单位: 江苏文正工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆敷设	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 10:00

施工情况:

- 1、施工单位施工人员 18 人, 施工员、安全员到位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、电缆敷设前, 核对电缆型号、电压、规格符合设计要求。电缆无机械损伤, 无变形。
- 4、敷设过程中电缆外观无损伤, 最小弯曲半径符合规范要求。



发现问题:

无

处理意见:

无

旁站监理人员 (签字): 徐存军

2019 年 10 月 31 日