

旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PZ-009

日期：2019年8月19日 天气：晴 温度：26℃—32℃	施工单位：中磐建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序： 开关柜就位安装	
旁站监理开始时间：19年8月19日16时00分	旁站监理结束时间：19年8月19日19时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。	
2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，开关柜基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。	
3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>6</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。	
4、推进开关柜的滚杠是 ☒ 否 ☐ 压实牢靠。	
5、开关柜推进过程中，开关柜靠基础一侧，是 ☒ 否 ☐ 专人看护滚杠。	
6、开关柜中心是 ☒ 否 ☐ 与基础中心线重合，是 ☐ 否 ☐ 做好外壳接地工作。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： <u>姜振宇</u> 2019年8月19日	

本表一式一份，监理项目部留存。