

旁站监理记录表

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-043

日期: 2019 年 11 月 27 日 天气: 晴	施工单位: 江苏溧阳建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 10#、11#箱变高压电缆终端头制作	
旁站开始时间: 2019 年 11 月 27 日 08 时 40 分	旁站结束时间: 2019 年 11 月 27 日 15 时 48 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 光伏区 10#、11#箱变高压电缆终端头制作 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否☐已通过中间验收, 基础及构筑物是☒否☐达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是☒否☐正确。 3、施工管理人员 <u>2</u> 人、安装人员 <u>6</u> 人, 是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。 4、电缆型号, 电压及规格是☒否☐符合设计, 绝缘是☒否☐良好。 5、电缆终端及配件是☒否☐齐全, 无损伤。 6、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否☐可靠。 8、接线端子压接是☒否☐可靠。 9、相色标志是☒否☐正确。 发现的问题及处理情况: 未发现任何问题 旁站监理人员(签字): 孔金才 2019 年 11 月 27 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建