


旁站监理记录表

工程名称: 勤奋药业495KWP屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-QFYY-PZ-02

日期及气候: 2019年09月20日 晴		工程地点: 成品库屋面	
旁站监理的部位及工序: 光伏支架安装			
旁站监理开始时间: 9: 00		旁站监理结束时间: 15:30	
施工情况: 1、混凝土基座全部浇筑完成; 2、支架安装完成60%;			
监理情况: 1、检查支架安装时倾斜角度是否为15度; 2、检查支架安装工序是否错误; 3、检查支架安装螺栓紧固度是否符合要求;			
发生情况: 无			
处理意见: 无			
施工单位: 江苏印加新能源科技股份有限公司		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员 (签字): 		旁站监理人员 (签字): 	
2019年9月20日		2019年9月20日	

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。