

## 旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目  
 编号：TJYJP-CZZH-PZJL-050

日期：2020年4月20日 天气：晴 温度：6℃-17℃	施工单位：羲和电力有限公司
旁站监理的部位或工序：33#区逆变器端电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：2020年4月20日8时/分	旁站监理结束时间：2020年4月20日11时3分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工作业指导书是<input checked="" type="checkbox"/>否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是<input checked="" type="checkbox"/>否□向全体施工人员进行了技术交底。</li> <li>2、相关建筑物、构筑物是<input checked="" type="checkbox"/>否□已通过中间验收，基础及构筑物是<input checked="" type="checkbox"/>否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是<input checked="" type="checkbox"/>否□正确。</li> <li>3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>6</u> 人，是□否□均到岗。设备、材料是<input checked="" type="checkbox"/>否□已落实到位。</li> <li>4、电缆型号，电压及规格是<input checked="" type="checkbox"/>否□符合设计，绝缘是<input checked="" type="checkbox"/>否□良好。</li> <li>5、电缆终端及配件是<input checked="" type="checkbox"/>否□齐全，无损伤。</li> <li>6、施工制作工艺是<input checked="" type="checkbox"/>否□符合规程及产品技术要求。</li> <li>7、接地线连接安装是<input checked="" type="checkbox"/>否□可靠。</li> <li>8、接线端子压接是<input checked="" type="checkbox"/>否□可靠。</li> <li>9、相色标志是<input checked="" type="checkbox"/>否□正确。</li> </ol>	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>李足贤</u> <span style="float: right; margin-right: 50px;">2020年4月20日</span>	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存\_\_