

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-060

日期： <u>2020</u> 年 <u>4</u> 月 <u>27</u> 日 天气： <u>晴</u> 温度： <u>12</u> ℃— <u>24</u> ℃	施工单位：羲和电力有限公司
旁站监理的部位或工序：30#区逆变器端电缆终端头制作	
旁站监理开始时间： <u>20</u> 年 <u>4</u> 月 <u>27</u> 日 <u>8</u> 时 <u>15</u> 分	旁站监理结束时间： <u>20</u> 年 <u>4</u> 月 <u>27</u> 日 <u>11</u> 时 <u>30</u> 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
<p>1、施工作业指导书是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向全体施工人员进行了技术交底。</p> <p>2、相关建筑物、构筑物是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已通过中间验收，基础及构筑物是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。</p> <p>3、施工管理人员<u>1</u>人、安装人员<u>6</u>人，是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>均到岗。设备、材料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已落实到位。</p> <p>4、电缆型号，电压及规格是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合设计，绝缘是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>良好。</p> <p>5、电缆终端及配件是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>齐全，无损伤。</p> <p>6、施工制作工艺是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规程及产品技术要求。</p> <p>7、接地线连接安装是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>可靠。</p> <p>8、接线端子压接是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>可靠。</p> <p>9、相色标志是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。</p>	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>李江贤</u>	<u>2020</u> 年 <u>4</u> 月 <u>27</u> 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__