

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-089

日期： 2020 年 06 月 02 日 天气： 温度： 17 °C — 31 °C	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：22#-27#、35-40#箱变单体试验	
旁站监理开始时间： 07 时 20 分	旁站监理结束时间： 19 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向试验人员进行了技术交底。 2、施工管理人员 <u>1</u> 人、试验人员 <u>3</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。试验设备是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 3、试验设备使用 <u>变频电源控制箱、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪</u>，是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。 4、接地电阻测试是 ☒ 否 ☐ 满足要求。 5、电压互感器绝缘电阻是 ☒ 否 ☐ 满足要求。 6、回路电阻是 ☒ 否 ☐ 满足要求。 7、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。 8、试验前后，绝缘电阻测量是 ☒ 否 ☐ 有明显变化。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>刘春芳</u> 2020 年 06 月 02 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__

■
试验旁站照片:

