

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-030

日期：2020年3月29日 天气：晴 温度：9℃—19℃	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35#区-36#区-37#区电缆沟土方回填	
旁站监理开始时间：2020年3月29日8时0分	旁站监理结束时间：2020年3月29日11时50分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员1人、施工人员3人，是☒否☐均到岗。机械是☒否☐已落实到位。 3、电缆并列敷设的净距是☒否☐符合设计，电缆是☒否☐铺沙盖砖。 4、回填前沟内是☐否☒有无积水、杂物。 5、成品保护措施是☒否☐落实，无损伤。 6、回填是☒否☐软土无过大石块。 7、标高、分层压实系数是☒否☐达到设计要求。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张足贤 2020年3月29日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__