

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJYJP-CZZH-PZJL-032

日期：2020年4月5日 天气：晴 温度：11℃—22℃	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：21#-23#-24#区电缆井土方开挖	
旁站监理开始时间：2020年4月5日7时50分	旁站监理结束时间：2020年4月5日2时10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☐否☒向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员1人、施工人员3人，是☒否☐均到岗。机械是☒否☐已落实到位。 3、基底标高 挖土深度是☒否☐符合设计。 4、边坡是☒否☐满足设计要求，边坡是☒否☐采取防护措施。 5、基底土质是☒否☐满足设计要求。 6、开挖作业点是☒否☐拉警戒线。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：[Signature] 2020年4月5日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__