

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJYJP-CZZH-PZJL-113

日期： 2020 年 12 月 12 日 天气： 温度： 5 ℃ — -7 ℃	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区接地检测试验	
旁站监理开始时间： 8 时 30 分	旁站监理结束时间： 14 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向试验人员进行了技术交底。 2、施工管理人员 1 人、试验人员 3 人，是☒否□均到岗。试验设备是☒否□已落实到位。 3、试验设备使用 欧姆表、S-3030B 测试仪，是☒否□在检验有效期内。 4、防雷接地检测是☒否□满足要求。 5、试验操作方法及安全措施是☒否□符合规定。 6、接地阻值是☒否□有符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李从贤 2020 年 12 月 12 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__