

旁站监理记录表

工程名称: 邯郸涉县光润新能源科技5.5兆瓦分布式项目

编号: ZHJL-PZJL-01

日期及气候: 2019年10月22日 晴 | 工程地点: 涉县一三高研厂内

旁站监理的部位及工序: 1#、2#、4#箱逆变基础垫层浇筑

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况:

- 1、施工人员按图纸和规范进行浇筑;
- 2、混凝土为商品混凝土, 等级为C15, 汽车泵送砼, 共计5立方;



监理情况:

- 1、浇筑前检查振捣器具齐全
- 2、要求施工技术员到场
- 3、全程跟踪浇筑过程
- 4、做混凝土试块

发生情况:

无

处理意见:

无

施工单位: 河北筑能工程技术有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字):

(Handwritten signature)

旁站监理人员 (签字):

(Handwritten signature)

2019年10月22日

2019年10月22日

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。