


旁站监理记录表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-014

日期：2019 年 12 月 08 日 天气：晴	施工单位：中易建设有限公司
旁站监理的部位或工序：5#并网柜电缆终端制作	
旁站开始时间：2019 年 12 月 08 日 8 时 00 分	旁站结束时间：2019 年 12 月 08 日 17 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒是☐否向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒是☐否向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒是☐否已通过中间验收，基础及构筑物是☒是☐否达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒是☐否正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>3</u> 人，是☒是☐否均到岗。设备、材料是☒是☐否已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒是☐否符合设计，绝缘是☒是☐否良好。 5、电缆终端及配件是☒是☐否齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒是☐否符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒是☐否可靠。 8、接线端子压接是☒是☐否可靠。 9、相色标志是☒是☐否正确。	
发现的问题及处理情况 现场未发现问题。	
旁站监理人员（签字）： 2019 年 12 月 8 日	