

旁站监理记录

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZNDQ-021

日期及气候: 2020年4月7日	工程地点: 5#厂房
旁站监理的部位或工序: 光伏组件安装	
旁站监理开始时间: 2020年4月7日 8:00	旁站监理结束时间: 2020年4月12日 16:00
施工情况: 1. 光伏组件型号、规格符合设计要求、 2. 安装角度随屋面倾斜 3. 组件与导电片连接可靠、 4. 组件相邻边缘高度允许误差$\leq 2mm$、同组组件允许误差$\leq 5mm$、 5. 已进行技术交底、 6. 施工方案已审批、	
监理情况: 组件安装时符合规范及设计要求、	
发现问题: 现场有挤压及损坏组件板面现象、	
处理意见: 已下发整改单要求整改并让施工单位进行技术交底、	
备 注:	
施工项目部: 中易建设有限公司	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员: 周阳	旁站监理人员: 李叶
日 期: 2020年04月12日	日 期: 2020年04月12日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建