

旁站记录（安全）

工程名称：常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：02

日期及气候：2019.10.31 晴	施工单位：江苏日照
旁站的部位和工序：车间西侧吊装导轨支架和木板橡胶垫	
旁站开始时间：13:30	旁站结束时间：16:00
施工和监理情况： 1：吊装橡胶垫，导轨，压块夹具螺栓 2：检查导轨压块螺栓橡胶垫的出厂合格证，全部符合要求； 3：检查吊车检验报告，吊车司机操作证，均合格在有效期内。： 4：检查吊车钢丝绳，安全	
发现问题及处理情况： 1：吊至屋面的材料未及时散开，对屋面承载有一定影响，已经通知施工方对材料及时散开。	
旁站监理人员（签字）：谢冬林 2019 年 10 月 31 日	

