


# 旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-038

|                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 日期及气候：2020年5月8日                                                                                                                                                         | 工程地点：9#塔基            |
| 旁站监理的部位或工序：9#塔基基础混凝土浇筑                                                                                                                                                  |                      |
| 旁站监理开始时间：08:12                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间：18:53       |
| <p>施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。</p> <p>2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。</p> <p>3、采用钦州北部湾混凝土有限公司 C25 砼混。</p> <p>4、11 人施工，木工五名，钢筋工六名。</p> <p>5、振捣棒两个。</p> <p>6、现场设备配备齐全。</p> |                      |
|                                                                                      |                      |
| <p>监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。</p> <p>2、对现场施工人员进行安全强调。</p> <p>3、检查机械运转正常。</p> <p>4、材料型号：C25 砼混。</p>                                                                |                      |
| 发现问题：无                                                                                                                                                                  |                      |
| 处理意见：无                                                                                                                                                                  |                      |
| 备 注：                                                                                                                                                                    |                      |
| 施工项目部：天津电建新能源建设有限公司                                                                                                                                                     | 监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 质 检 员：邵海龙                                                                                                                                                               | 旁站监理人员：李心磊           |
| 日 期：2020年5月8日                                                                                                                                                           | 日 期：2020年5月8日        |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建