

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-018

日期及气候: 2020 年 3 月 18 日 多云转晴		施工地点: 5#风机点	
旁站监理的部位或工序: 5#风机点打桩			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 18:00	
施工情况: 1、施工人员: 施工人员 5 人, 管理人员 3 人 2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆, 技术员到 3、施工工艺: 采用锤击法 4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求; 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求; 6、机械设备工作运转正常			
监理情况: 1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行; 2 特种作业人员持证上岗; 3 按要求进入设计要求的持力地层;			
发现问题: 发现桩体垂直度偏差			
处理意见: 要求施工方对垂直度进行纠偏			
备注 (包括处理结果): 无。			
承包单位: 安徽嵩安建设工程有限公司		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
技 术 员: 黄进波		旁站监理人员: 魏树成、高富海	
日 期: 2020 年 3 月 18 日		日 期: 2020 年 3 月 18 日	

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-019

日期及气候: 2020 年 3 月 19 日 多云转晴		施工地点: 5#风机点	
旁站监理的部位或工序: 5#风机点打桩			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 18:00	
施工情况: 1、施工人员: 施工人员 5 人, 管理人员 3 人 2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆, 技术员到 3、施工工艺: 采用锤击法 4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求; 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求; 6、机械设备工作运转正常			
监理情况: 1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行; 2 特种作业人员持证上岗; 3 按要求进入设计要求的持力地层;			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无。			
承包单位: 安徽嵩安建设工程有限公司		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司	
技 术 员: 黄进波		旁站监理人员: 魏树成、高富海	
日 期: 2020 年 3 月 19 日		日 期: 2020 年 3 月 19 日	

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-020

日期及气候: 2020 年 3 月 20 日 多云转晴	施工地点: 5#风机点
旁站监理的部位或工序: 5#风机点打桩	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
施工情况: 1、施工人员: 施工人员 5 人, 管理人员 3 人 2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆、技术员到 3、 施工工艺 : 采用锤击法 4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求; 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求; 6、机械设备工作运转正常	
监理情况: 1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行; 2 特种作业人员持证上岗; 3 按要求进入设计要求的持力地层;	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无。	
承包单位: <u>安徽嵩安建设工程有限公司</u> 技 术 员: <u>黄进波</u> 日 期: 2020 年 3 月 20 日	项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>魏树成、高富海</u> 日 期: 2020 年 3 月 20 日

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-021

日期及气候: 2020 年 3 月 21 日 多云转晴	施工地点: 5#风机点
旁站监理的部位或工序: 5#风机点打桩	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
施工情况: 1、施工人员: 施工人员 5 人, 管理人员 3 人 2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆、技术员到 3、 施工工艺 : 采用锤击法 4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求; 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求; 6、机械设备工作运转正常	
监理情况: 1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行; 2 特种作业人员持证上岗; 3 按要求进入设计要求的持力地层;	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无。	
承包单位: 安徽嵩安建设工程有限公司 技 术 员: 黄进波	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 魏树成、高富海
日 期: 2020 年 3 月 21 日	日 期: 2020 年 3 月 21 日