

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-004

日期及气候: 2019 年 12 月 9 日 晴		施工地点: 升压站主变	
旁站监理的部位或工序: 升压站主变垫层浇筑			
旁站监理开始时间: 8:30		旁站监理结束时间: 12:00	
施工情况: 商品砼 C15。施工人员 10 人, 挖掘机一台, 振动棒一台, 管理人员 4 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。;			
 升压站主变基础、主变架构、出线架构基础垫层浇筑			
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2 测量垫层尺寸, 符合设计出具函件要求。 3、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无。			
承包单位: 森源电气股份有限公司 技 术 员: <u>王秀宾</u> 日 期: <u>2019 年 12 月 9 日</u>		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>苗明高 高海 张毅</u> 日 期: <u>2019 年 12 月 9 日</u>	



扫描全能王 创建