

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-005

日期及气候: 2019 年 12 月 14 日 多云

施工地点: 升压站主变

旁站监理的部位或工序: 升压站主变架构浇筑

旁站监理开始时间: 12:30

旁站监理结束时间: 18:00

施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒一台, 管理人员 4 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2 测量钢筋尺寸,符合设计图纸要求。
- 3、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 无。

承包单位: 森源电气股份有限公司

技术员: 王秀宾

日期: 2019 年 12 月 14 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 董守明 袁海 张超

日期: 2019 年 12 月 14 日



扫描全能王 创建