

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-017

日期及气候: 2020 年 3 月 17 日 多云转晴	施工地点: 5#风机点
旁站监理的部位或工序: 5#风机点打桩	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
施工情况: GPS 定位仪。施工人员 5 人, 发电机一台, 试桩机一辆, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;  	
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。	
发现问题: 发现桩体防腐未做到位	
处理意见: 要求施工方对桩体除锈并做好防腐	
备注 (包括处理结果): 无。	
承包单位: <u>安徽嵩安建设工程有限公司</u> 技 术 员: <u>黄进波</u> 日 期: 2020 年 3 月 17 日	项目监理单位: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>魏树成、高富海</u> 日 期: 2020 年 3 月 17 日