

旁站监理记录表

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

编号：KSLX-PZJL-01

日期及气候：2019.12.27 晴 1℃~8℃	施工单位：四川艾思玛电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：屋面夹具做拉力试验	
旁站监理开始时间：12:30	旁站监理结束时间：17:00
施工的关键部位、关键工序施工情况： 夹具做拉力试验前，对现场检测单位、检测人员的相关资质、检测设备的使用鉴定证书进行核查，均符合试验要求。试验位置为 B2 区、B3 区屋面，现场夹具已安装完成，试验随机抽取安装完成夹具进行拉拔，检测设备按照设计要求的拉力进行试验，总体检验结果符合设计要求。  	
监理情况： 监理人员一直在现场旁站直到夹具拉力试验结束，试验结果满足设计规范要求，试验过程中未发现异常情况。	
发现问题及处理意见： 无	
旁站监理人员（签字）：	2019 年 12 月 27 日

1. 本表一式一份，监理项目部留存。