

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-045

日期及气候：2020.05.23 晴 21℃-32℃	施工地点：光伏区（T15、T27、T5）
旁站监理的部位或工序：桩基静态水平荷载试验	
旁站监理开始时间：2020.05.23 13:40	旁站监理结束时间：2020.05.23 16:00
施工情况： 1、试验前 对现场检测单位、检测人员的相关资质进行核查，对检测设备的使用鉴定证书进行核查，均符合试验要求； 2、设备投入：拉拔仪一台； 3、桩基拉拔试验根数为 3 根，根据图纸设计桩基抗拉为 8KN；	
监理情况： 监理人员一直在现场旁站见证到测量结束，测量过程无异常情况发生；结果符合设计规范要求。	
发现问题：对 T5、T15、T27 区桩基进行了抽检，未发现异常问题。	
处理意见：数据真实。	
备注（包括处理结果）：符合要求	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：史克辉 日期：2020年5月23日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

