


旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-044

日期及气候：2020.05.11 阴 17℃-27℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：主变局放试验	
旁站监理开始时间：2020.05.11 10:30	旁站监理结束时间：2020.05.11 11:50
施工情况： 1、施工单位安全员在现场，测试方人员到齐，设备齐全； 2、作业人员穿戴好防护用具，现场作业区域拉好防护网； 3、严格按照主变局放试验方案实施； 4、设备投入：局放试验设备一套等小型辅助工具。	
监理情况： 1、测试前工具准备齐全； 2、测试仪器符合设计要求并检查材料合格证； 3、严格监视试验电压，对更换接线进行检查，在电容器充分放电结束后方能进入下道工序； 4、局放测试过程正常，并未发生异常现象；	
发现问题： 	
处理意见： 	
备注（包括处理结果）： 	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日期：2020年5月11日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



扫描全能王 创建

