

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-2021041002

日期：2021 年 04 月 10 日 天气：晴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：4#开关柜至 110kV 变电站并网接入柜交流高压电缆中间接头附件制作安装	
旁站开始时间：2021 年 04 月 10 日 10 时 00 分	旁站结束时间：2021 年 04 月 10 日 12 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☐否☐已通过中间验收，基础及构筑物是☐否☐达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☐否☐正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>3</u> 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☐否☐已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。 5、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否☐可靠。 8、接线端子压接是☒否☐可靠。 9、相色标志是☒否☐正确。 发现的问题及处理情况： 无 旁站监理人员（签字）：	

