

# 旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂 17.29MWp 布式光伏电站项目

编号：SQDZSQ-ZHJL-PZ-20210425F

日期：2021年4月25日 天气：晴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：10kV 13#箱变至 14#箱变 高压开关柜电缆终端附件制作安装	
旁站开始时间：2021年4月25日 7时30分	旁站结束时间：2021年4月25日 16时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：ZR-YJV22--8.7/15kV-3*70mm <sup>2</sup>	
1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行技术交底。	
2、相关建筑物、构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已通过中间验收，基础及构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。	
3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>5</u> 人，是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已落实到位。	
4、电缆型号，电压及规格是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合设计，绝缘是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 良好。	
5、电缆终端及配件是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 齐全，无损伤。	
6、施工制作工艺是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合规程及产品技术要求。	
7、接地线连接安装是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。	
8、接线端子压接是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。	
9、相色标志是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。	
发现的问题及处理情况	
旁站监理人员（签字）： 	

