

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂 17.29MWp 布式光伏电站项目

编号：SQDZSQ-ZHJL-PZ-20210425C

日期：2021 年 4 月 25 日 天气：晴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：10kV 5#箱变至 6#箱变 高压开关柜电缆终端附件制作安装	
旁站开始时间：2021 年 4 月 25 日 7 时 30 分	旁站结束时间：2021 年 4 月 25 日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：ZR-YJV22--8.7/15kV-3*70mm² 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否□已通过中间验收，基础及构筑物是☒否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒否□正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>5</u> 人，是□否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。 5、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否□可靠。 8、接线端子压接是☒否□可靠。 9、相色标志是☒否□正确。	
发现的问题及处理情况	
旁站监理人员（签字）：李竹恒 2021 年 4 月 25 日	

