

电气旁站监理记录表

工程名称: 浙江海盐县4.967MW分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期: 2020年 7 月 29 日

天气: 晴 温度: 26 °C — 30 °C

施工单位: 嘉兴恒阳新能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 大宁紧固件施工点电缆头制作及电缆敷设

旁站监理开始时间: 17:40

旁站监理结束时间: 21:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场技术员 1 人, 施工人员 2 人。
- 3、检查电缆型号、电压及规格。
- 4、电缆绝缘检查。
- 5、检查电缆埋深深度。
- 6、接地线连接是否牢固。
- 7、外观检查粘附密实, 牢固, 厚薄均匀, 表面光滑, 划痕固定强度。
- 8、施工人员良好制作工艺。

监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。

特种作业人员均持证上岗。

上道工序已验收合格。

施工器具和材料已准备完成。

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。

发现的问题及处理情况:

接地线连接牢固, 铜牌连接牢固无松动。

施工项目部: 嘉兴恒阳新能源科技有限公司
海盐项目施工部

监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司
海盐县4.967MW分布式光伏发电项目

项目人员 (签字): 徐林

2020年 7 月 29 日

旁站监理人员 (签字): 邵勇

2020年 7 月 29 日